

宮崎県国民健康保険団体連合会
不活性ガス消火設備修繕工事仕様書

令和7年7月

宮崎県国民健康保険団体連合会

仕様書

- 1 件名
不活性ガス消火設備修繕工事
- 2 業務期限
令和 8 年 3 月 31 日（火）
ただし、準備が整い次第、期日を待たずに可能な限り速やかに履行すること。
- 3 履行場所
宮崎県国民健康保険団体連合会 東別館
- 4 更新工事内容
(1) 履行場所不活性ガス消火設備において、制御盤一式を更新すること。
(2) 既設品の撤去及び廃棄を行うこと。
(3) 更新後は不活性ガス消火設備において、消防法等に倣った点検を速やかに実施し、正常であることを確認すること。なお、異常がある場合には直ちに修繕を行い、再度上記点検及び正常であることを確認すること
(4) 官庁等への手続き及び資料作成等を行うこと。
- 5 制御盤の種類及び数量

種類	数量
C B A 2 型制御盤 1 区画用	1

※既設の性能を有すること。
- 6 最低制限価格
設定する。
- 7 業務工程表
委託契約後 1 4 日以内に業務工程表を提出し、本会の上承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 8 再委託
全委託等を禁止する。一部を再委託する場合は、本会の書面による承認を得ることとする。
なお、再委託先によるリスクは全て落札者の責とする。
- 9 その他
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと