宮崎県国民健康保険団体連合会

東別館サーバ室床下ファン用無停電電源装置(UPS)
の調達及び設置工事仕様書

令和7年6月

宮崎県国民健康保険団体連合会

仕様書

- 1 件名
東別館サーバ室床下ファン用無停電電源装置（UPS）の調達及び設置工事
- 2 機器の納入期日
令和8年3月31日（火）
ただし、納入準備が整い次第、期日を待たずに可能な限り速やかに納入すること。
- 3 機器の搬入設置場所
宮崎県国民健康保険団体連合会 東別館2階サーバ室（エレベータ無）
- 4 本調達内容
本調達は、調達機器の搬入から設置作業までを含む。
また、梱包材等の引き取り処分も含む。
作業日については、本会と協議のうえ、本会が指定する日に作業を行うこと。

5 型式、数量

型式	数量
M-UPS100AD2S-UC（B）	1

- 6 納入条件
 - （1）無停電電源装置（UPS）を接続する電源は既設のものを利用する。
 - （2）作業終了後は、書面による作業報告を行うこと。
 - （3）納入後、正常稼働確認までのサポートを行うこと。
- 7 最低制限価格
設定する。
- 8 業務工程表
委託契約後14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 9 再委託
全委託等を禁止する。一部を再委託する場合は、本会の書面による承認を得ることとする。
なお、再委託先によるリスクは全て落札者の責とする。
- 10 その他
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと